



Certificado de inspección

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

MAYAGUEZ S.A.

Planta de Mayaguez Corregimiento Madre Vieja Kilómetro 2 de la Vía Candelaria - Florida Candelaria, Valle del Cauca (Colombia)

CÓDIGO SICOM: 410127

Cantidad de islas: 2.

Cantidad de equipos: 3.

Cantidad de mangueras: 6.

Capacidad de almacenamiento: 46.448 Galones.

Tanques subterráneos: 4.

Tanque 1: 11.640 Galones - ACPM.

Tanque 2: 11.725 Galones - ACPM.

Tanque 3: 11.696 Galones - ACM.

Tanque 4: 15.456 galones compartidos (Tanque 4A: 7.728 Galones - ACPM / Tanque 4B: 3.659 Galones - Gasolina corriente).

**RAZÓN SOCIAL:
MAYAGUEZ S.A.
NIT 890302594-9**

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Gran consumidor con instalación fija:

**Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4 y 10***

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 51313.

No. Certificado: IGC-026-1

Fecha(s) de inspección: 2023 02 07 / 2023 04 08

Fecha de emisión del certificado: 2023 06 01

***Nota 1:** En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluaron los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.3.2 a.

Nota: 2 Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



icontec

F-PS-839
Versión 02



ISO/IEC 17020:2012
17-OIN-052

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia


Juan Sebastián Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC